

panthera®

*Bruksanvisning
för rullstolsmodell:*

S3 Swing
S3 Swing Kort
S3 Swing Låg 0°
S3 Swing Förlängd 25
S3 Swing Lång

S3 Swing / S3 Swing Låg 0° / S3 Swing Förlängd 25

INNEHÅLL	SID
Inledning / Avsedd användning	2
Design / Kontakt / Symboler	3
Beskrivning	4
Översikt	5
Säkerhetsföreskrifter	6-9
Förflyttning / Lyft	8
Inställningar	10-13
Tillbehör	14-16
Transport	16-19
Krocktest	20
Underhåll / Service / Rep.	21-22
Garanti / Märkning	23
Tekniska fakta	24-26



INLEDNING

Vi gratulerar till ditt val av rullstol från Panthera AB. Vi hoppas att du kommer att bli nöjd med din Panthera och att ni får många trevliga år tillsammans. Alla produkter från Panthera AB är konstruerade och monterade i Spånga, utanför Stockholm. De är byggda för att vara marknadsledande vad gäller kvalitet, lättkördhet och låg vikt.

Vi vill att du läser denna bruksanvisning noggrant!

För tydligare bilder och text kan du även läsa bruksanvisningen digitalt på

www.panthera.se

AVSEDD ANVÄNDNING

Panthera rullstolar är byggda för individer som behöver en manuell aktivrullstol för vardagsanvändning både inom- och utomhus. Användningsindikation av dessa rullstolar är personer med fysiska funktionsnedsättningar och är inte begränsad till en specifik diagnos. Det är den individuella funktionskapaciteten och – begränsningen som indikerar behov av en manuell aktivrullstol som förflyttningshjälpmedel. Rekommendation av rullstol ska ges av utbildad sjuk- och hälsovårdspersonal och därefter ska lämplig produkt provas ut och ställas in för optimerade sitt- och köregenskaper av sakkunnig. Rullstolens utförande och inställningar provas ut för varje enskild individ och produkten lämpar sig i vanliga fall inte för små barn.

DESIGN

Pantheras S3 och U3 rullstolar är designade med fokus på god sitt- och köre ergonomi. Rullstolen är konstruerad så att den enkelt kan lyftas in i bilen av användaren. Chassit är utformat för att ge ett balanserat och greppriktigt tag när du ska lyfta in rullstolen i bilen. Rullstolen har små yttre mått och mycket låg vikt. Rullstolen kan även vid behov utrustas med olika tillbehör som till exempel tippskydd, körhandtag, armstöd eller sidoskydd. (vilka tillbehör som är tillåtna finns att hitta på hemsidan: www.panthera.se)
För maximal brukarvikt se Tekniska Fakta.

KONTAKT

Vid frågor eller om du behöver hjälp med produkten, kontakta i första hand din lokala leverantör (Hjälpmedelscentral). För att komma i kontakt med tillverkaren, se kontaktuppgifter nedan:

Panthera AB
Gunnebogatan 26
163 53 Spånga

08-761 50 40
www.panthera.se
panthera@panthera.se

SYMBOLER

Nedan visas de symboler som används i bruksanvisningen och på rullstolen samt vad de betyder.

	Varning		Sittbredd på rullstolen
	Läs bruksanvisningen för mer information		Artikelnummer på chassit
	Tillverkare		Artikelnummer på etikett och revision
	Tillverkningsdatum	R_x Only	Prescription use (USA)
	Serienummer på rullstolen		Medicinteknisk produkt
	Modellbeteckning på rullstolen		CE märkning
	Max. brukarvikt på rullstolen		

BESKRIVNING (Fig. 1 och 2)

Panthera S3 Swing är aktivrullstol som har utvecklats för att hjälpa dig till ett så aktivt liv som möjligt och där stor omsorg lagts vid alla detaljer.

Den låga vikten tillsammans med den stabila fasta ramen och länkhjulen med sin unika profil på slitbanan gör rullstolen mycket lättkörd. Tillbehör som armstöd och sidoskydd har en unik utformning där armstödet höjd och djup kan ställas in utan verktyg av dig själv. Sidoskyddets mjuka överdel som viks ned vid belastning, exempelvis vid förflyttningar till och från rullstolen och du kan ha händerna på sidoskydden när du häver dig upp eller ned. De snyggt integrerade tippskydden kan fällas ut av dig själv sittandes i rullstolen.

Panthera S3 Swing, Fig. 1 och 2,

Har i standardutförande undanfällbara benstöd med fällbara fotplattor. Låsmekanismen till benstöden är diskret och praktiskt integrerad med greppvänlig konstruktion i benstödet rör. Du kan med ett enkelt grepp svänga bort eller ta av det ena eller båda benstöden för att sparka dig fram och för att underlätta förflyttningar. Panthera S3 Swing har en sittvinkel på 4 grader, vilket öppnar nya möjligheter att hitta en god sittställning även för den som behöver sparka sig fram eller av andra skäl behöver sitta mer plant när stolen ska lyftas in i bilen.

S3 Swing finns även i modellerna **S3 Swing-kort**, **S3 Swing Låg 0°** och **S3 Swing Förlängd 25**.

Swing Kort är 50 mm kortare än S3 Swing, **S3 Swing Låg 0°** har en plan sitsvinkel jämfört med S3 Swing och sitthöjden är 39 cm fram och bak med 24" drivhjul.

S3 Swing Lång är 50 mm längre än S3 Swing.



Fig. 1



Fig. 2

ÖVERSIKT (Fig. 3)



1. Fotstöd
2. Chassi
3. Sits - dyna
4. Armstöd
5. Rygg / ryggklädsel
6. Drivhjul / Däck
7. Drivring
8. Broms
9. Snabbkopplingsnav (quick release)
10. Luftventil
11. Bakaxel
12. Länkhjul
13. Gaffel
14. Sammanbindningsrör
15. Tippskydd
16. Fotplattor
17. Körhandtag

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Aktuell information

De senaste uppgifterna om säkerhet och produktuppdateringar finns på Pantheras hemsida : www.panthera.se

Kontraindikationer

Oerfarna brukare ska använda tippskydden för sin säkerhet

Kontrollera att du fått en stol enligt din beställning:

- Mät sittbredden
- Mät ryggens höjd
- Kontrollera att du fått de tillbehör du beställt.

Gör en teknisk inspektion av stolen. Du bör kontrollera:

- att drivhjulens snabbkoppling lätt går i och ur sina fästen.
- att drivhjulen sitter fast ordentligt efter montering.
- att knappen till snabbkopplingen åker ut helt när den är i låst läge.
- att alla fyra hjulen ligger an mot golvet.
- att gaffeln till länkhjulen går lätt att svänga runt.
- att ryggen går lätt att fälla.
- att benstöden låser sig i sitt läge



Balans och tippkänslighet

Det som mest påverkar rullstolens balans och tippkänslighet är drivhjulens placering, ryggstödet vinkel och ryggklädselns justering. Efter inställning av stolen ska du kontrollera att du **känner dig säker med stolens balans**.

Tippkänsligheten påverkas också av om en väska hängs på ryggstödet, om du lutar eller sträcker dig bakåt, om däcken är slitna, om däcken är dåligt pumpade eller om en oförutsedd förändring av underlaget sker.



Tippskydd!

En Panthera-rullstol är konstruerad för att vara så lättkörd som möjligt. Det betyder att rullstolen reagerar snabbt och lätt på hur du hanterar den. Vid felaktig hantering finns risk för att du **välter med stolen**. Om du gör på fel sätt och **inte har tippskydd** kan du till exempel **tippa bakåt**.

Tippskydden är en säkerhetsdetalj som ska **förhindra fall bakåt i rullstolen**. Om du känner dig det minsta osäker på rullstolens balans bör tippskydden alltid vara i utfällt läge. Om du har en körstil eller annat användande som gör att tippskydden används ofta eller om rullstolen är utrustad med eldrivhjul ökar belastningen på tippskydden och dessa skall då kontrolleras dagligen.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Rullstolsteknik

Det är viktigt att du genomför en **ordentlig utprovning av stolen och tar dig tid att träna på din rullstolsteknik**. Om du har frågor om rullstolsteknik ska du kontakta din ordinator eller terapeut. Du är även hjärtligt välkommen att kontakta oss på Panthera AB.

Bromsar

Din rullstol är antingen utrustad med en broms till varje drivhjul (**hög broms**) eller med **enhandsbroms**. Om du använder enhandsbroms läser du bromsen med ett handgrepp istället för två.

Bromsen avsedd som parkeringsbroms. Den ska inte användas som färdbroms.

OBS! Rätt lufttryck. Se Tekniska fakta.

Bromsen fungerar sämre om däcken har dåligt lufttryck eller är slitna. Vid byte av däckstyp ska du alltid kontrollera bromsen, eftersom dimensionerna kan variera.

Om du har hög broms ska du vara försiktig när du kör med drivhjulen så att du inte slår i fingrarna i bromsen. När du förflyttar dig i sidled till eller från din Panthera är det viktigt att du orkar lyfta dig över bromsen så att du inte sätter dig eller fastnar på den.

Om du använder enhandsbromsen och kan ställa dig upp ska du vara försiktig så att du inte öppnar upp bromsen av misstag med baksidan av benen.



Körning

Innan du använder din rullstol utomhus måste du öva på din körteknik ordentligt i en trygg miljö inomhus, med plant underlag.

Använd alltid tippskydd eller låt någon gå bakom dig när du övar. Inte förrän du känner dig säker i rullstolen kan du prova på utomhuskörning.

Vid hastigheter över 8 km/h ökar risken för att du kan tappa kontrollen över rullstolen.

Se upp för hinder så som trösklar och rännstenar, där länkhjulen kan fastna och **orsaka fall framåt**. Om avståndet mellan fotstödet lägsta del och underlaget är litet (mindre än 40 mm) kan fotstödet haka i upphöjningar i underlaget och **orsaka fall framåt**.

Om du kör ner för en trottoarkant med tippskydden utfällda kan de haka i kanten och **orsaka fall framåt**. Är du osäker ska du fälla undan tippskydden och be om hjälp. Rullstolen kan även utrustas med körhandtag så att brukaren kan framföras i rullstolen av en assistent.

Inhandlade varor kan hängas på ryggstödet i påse eller ryggsäck men då måste man vara mycket uppmärksam på att **tipprisken bakåt ökar dramatiskt**. Tippskydden måste då fällas ut.

Körning på ojämnt eller lutande underlag ökar risken för fall både framåt och bakåt.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Förflyttning till stolen

Tekniken för förflyttning måste tränas in ordentligt med utbildad personal. Metoden som beskrivs nedan är endast avsedd som rådgivande.

Förflyttning till stolen i sidled (Fig. 4)

1. Placera rullstolen så nära dig som möjligt.
2. Lås bromsarna.
3. Placera en hand på det borte hörnet av rullstolens chassi och den andra på ytan du flyttar ifrån.
4. Häv dig till rullstolen med försiktighet och god balans.

För att ge rullstolen maximal stabilitet kan du backa rullstolen 5-10 cm innan stopp, för att säkerställa att länkhjulen pekar framåt.

Lyft med brukaren i rullstolen (Fig. 5)

Om rullstolen ska lyftas med brukare i ska man alltid lyfta i rullstolens chassi, se pilar i Fig. 5.

Lyft inte i ryggstöd, körhandtag, benstöd, hjul eller andra rörliga delar.



Fig. 4



Fig. 5

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Varma eller kalla ytor

Om rullstolen exponeras för solsken eller värme under en längre period kan rullstolens ytor bli mycket varma.

Rullstolen kan även bli mycket kall om den förvaras eller används i kyla.



Klämrisk

Var uppmärksam på att det under körning finns risk för att fingrar kläms mellan drivhjul och broms samt mellan drivhjul och sidoskydd eller armstöd.

Se till att inte fingrar eller lösa föremål trasslar in sig i drivhjulens ekrar vid körning. Var särskilt uppmärksam på barn, så att de inte stoppar in sina händer i ekrarna.



Brännskador av friktion

Om rullstolen är utrustad med friktionsdrivringar på drivhjulen (se pos. 7 i Översikt) så finns risk för brännskador på händer och fingrar om man i hög fart bromsar rullstolen med händerna på drivringarna, då friktionen mellan händer och drivring alstrar hög värme.

Eventuell incident med produkten

Vid händelse av allvarig incident förknippad med våra produkter skall detta rapporteras till Panthera AB samt till Läkemedelsverket, eller ansvarig myndighet i det land man befinner sig i.

INSTÄLLNINGAR

När du ställer in rullstolen för att den ska passa din sittställning och få önskade köregenskaper är det viktigt att du gör det i rätt ordning.

Du ska först ställa in stolen så att du får en korrekt sittställning. Först därefter ska du ställa in stolens balansering för att få önskade köregenskaper. Denna turordning är nödvändig eftersom en ändring av din sittställning även påverkar stolens balansering.

Tänk på att det lilla jobb du har med att ställa in stolen, har du sedan igen under lång tid framöver.

Prova olika inställningar under någon dag och känn efter så att du verkligen får rätt sittställning och balansering på stolen.

Du ska justera rullstolens inställningar i följande ordning:

- 1) Sittklädselns spänning
- 2) Fotstödens höjd
- 3) Hälbandens sträckning
- 4) Ryggstödetets vinkel
- 5) Ryggklädselns spänning
- 6) Rullstolens balansering
- 7) Bromsens inställning

INSTÄLLNINGAR

1) Sittklädselns spänning (Fig. 6)

Du kan spänna eller slacka den bakre delen av sittklädseln med hjälp av tre stycke kardborreband på sitsens undersida.

Detta gör att du kan variera din sitthöjd ungefär 2 cm uppåt och nedåt.

2) Fotstödens höjd (Fig. 7)

Du kan justera fotstöden uppåt och nedåt.

Du ska ha fotstödet på sådan höjd att du har stöd för lårens undersida mot sitsen, samtidigt som du har stöd för fötterna mot fotplattorna.

Justering av fotstödet höjd:

- 1) Använd insexnyckel 4 mm för att lossa de två skruvarna på ramens framsida som håller fotstöden.
- 2) För fotstöden uppåt eller nedåt, för att passa i någon av de fasta positionerna.
- 3) Skruva fast de två skruvarna ordentligt.

3) Hälbandets sträckning (Fig. 8)

Hälbandens sträckning påverkar hur långt fram du placerar fötterna på fotbågen respektive fotplattorna. Lämplig sträckning beror till stor del på hur långa eller korta ben du har.

Justering av hälbandens sträckning,

- 1) Släpp efter på hälbanden.
- 2) Placera fötterna på fotplattorna.
- 3) Justera hälbandens sträckning med hjälp av bandens kardborreband




Fig. 6



Fig. 7

INSTÄLLNINGAR

4) Ryggstödetets vinkel (Fig. 9)

- 1) Koppla ur rygglåsfunktionen på båda sidor genom att dra i vajern (1).
- 2) Fäll ryggstödet framåt.
- 3) Använd insexnyckel 4 mm och lossa låsskruven (2) något varv. Gör likadant på andra sidan.
- 4) Använd fast nyckel 19 mm och vrid fästet för låstappen (3) medurs så att låstappen inte låser ryggstödet. Gör likadant på andra sidan.
- 5) Använd fast nyckel 17 mm och lossa låsmuttrarna (4) på båda sidor.
- 6) Justera ryggstödets vinkel med hjälp av justerskruvarna (5) på båda sidor. Använd insexnyckel 4 mm och skruva ut justerskruvarna för att luta ryggstödet mer framåt. Skruva in justerskruvarna för att luta ryggstödet mer bakåt.
Det är viktigt att du justerar båda sidor lika mycket, annars skevar ryggstödsröret. Detta kontrollerar du genom att fälla upp ryggstödet och kontrollera att båda justerskruvarna ligger an mot ramen.
- 7) Prova fram en lämplig ryggvinkel och dra sedan åt låsmuttrarna (4) på båda sidor.
- 8) Fäll upp ryggstödet.
- 9) Använd fast nyckel 19 mm och vrid fästet för låstappen (3) så att låstappen hoppar ut till sitt låsspår.
- 10) Använd insexnyckel 4 mm och dra åt låsskruvarna (2) på båda sidor.



Fig. 8




Fig. 9

INSTÄLLNINGAR

5) Ryggklädselns spänning (Fig. 10)

Med hjälp av remmar som sitter under fliken på ryggstödet baksida kan du justera ryggklädseln efter din rygghöjd, så att du får ett bra stöd för korsryggen.

Ryggklädseln har också en nedre flik som fästs med kardborre ovanpå sittklädseln, under sittdynan. Denna flik kan du flytta bakåt eller framåt för att få en lämplig spänning på ryggklädselns nedre del (den så kallade sittpåsen).

Justering av ryggklädselns spänning:

- 1) Lyft upp ryggklädselns övre flik (1).
- 2) Släpp efter på banden.
- 3) Sätt dig så långt bak i stolen som möjligt. Om det känns som du inte kommer tillräckligt långt bak i stolen kan det bero på att ryggklädselns nedre flik är fäst för långt fram på sitsen. Lossa då på fliken (2) och fäst den sedan längre bak på sittklädseln.
- 4) Dra åt de fem banden så att du får ett bra stöd.
- 5) Fäll ner ryggklädselns övre flik (1).



6) Rullstolens balansering (Fig. 11)

Du ändrar rullstolens balansering genom att flytta drivhjulens bakaxel framåt eller bakåt.

Ju längre fram du placerar bakaxeln, desto mer bakbalanserad blir rullstolen. Detta gör att du får mer av vikten över drivhjulen och att stolen blir lättare framtill. Rullstolen blir därmed enklare att manövrera. Det blir också enklare att lyfta upp stolen på bakhjulen när du ska ta dig över trottoarkanter, trösklar med mera.

Rullstolen får dock inte vara **alltför bakbalanserad**, då riskerar du att **tippa bakåt**. Det är viktigt att du tar dig tid att prova ut en balansering som passar din kropp och din körteknik, så att du verkligen får stolen så lättkörd som möjligt utan att tippisken blir för stor.

Du ska alltid ha någon som står bakom dig när du provar stolen efter justering av stolens balansering.

Om du fortfarande känner dig osäker på stolens balansering efter en ordentlig utprovning bör du använda tippskydd. Med utfällda tippskydd kan stolen inte tippa bakåt och det är enkelt att vrida undan dem när de inte längre behövs.




Fig. 10



Fig. 11

INSTÄLLNINGAR

Justering av rullstolens balansering (Fig. 11)

- 1) Demontera drivhjulen genom att trycka in knappen till snabbkopplingen och dra hjulen rakt ut.
- 2) Använd fast nyckel 15 mm för att lossa låsskruven (1). Gör likadant på andra sidan.
- 3) Du kan nu skjuta bakaxeln framåt och bakåt utmed det längsgående ramröret. Prova dig fram till ett bra läge.
- 4) Det är viktigt att bakaxeln sitter lika långt fram på ramens båda sidor. Detta kontrollerar du enklast genom mäta avståndet mellan det längsgående ramrörets bakkant och hjulfästets bakkant, se den dubbelriktade pilen i Fig. 11. Använd ett måttband eller en linjal och jämför måtten på båda sidorna.
- 5) Dra åt låsskruvarna (1) på båda sidor.
- 6) Sätt tillbaka drivhjulen på rullstolens bakaxel och tryck in hjulen i botten. Kontrollera att knappen till snabbkopplingen har hoppat ut, vilket betyder att snabbkopplingen är i låst läge.
- 7) Dra hjulen utåt för att kontrollera att de sitter fast.

7) Bromsinställning

 **OBS!** När lufttrycket sjunker, däckets slit och vid byte av däckstyp förändras bromsens verkan. Därför bör du kontrollera bromsens inställning då och då.

Justering av hög broms (Fig. 12)

- 1) Använd insexnyckel 5 mm för att lossa låsskruven (1).
- 2) Du kan nu skjuta bromsen framåt och bakåt. Justera bromsen så att den i låst läge sjunker in cirka 4 mm i däckets. Använd insexnyckel 5 mm för att dra åt låsskruven (1).
- 3) Justera bromsen även på andra sidan, enligt steg 1-3.




Fig. 12

TILLBEHÖR

Tippskydd (Fig. 13)

De två tippskydden är mycket **viktiga tillbehör** som måste vara **utfällda och korrekt justerade** för utgöra ett fullgott skydd mot att **tippa bakåt**. OBS! Tippskyddet får **ej användas som ett "trampör"** för att lyfta rullstolens framhjul för att komma över trösklar, trottoarkanter m.m.

Utfällning av tippskydd:

- 1) Tryck ned vredet på tippskyddet (1).
- 2) Vrid ut tippskyddet till utfällt läge, så att det pekar bakåt (2).
- 3) Upprepa på andra tippskyddet

Inställning av tippskydd:

- 1) Backa upp rullstolen mot t.ex. en vägg, Kontrollera att avståndet (3) från bakkanten på tippskyddshjulet är **jäms med eller bakom drivhjulet**, det får inte vara framför.
- 2) Justera vid behov (3) genom att sätta hjulröret i ett av de fem positionerna (4).

Infällning av tippskyddet:

1. Tryck ned vredet (1).
2. Vrid in tippskyddet under sitsen (2).
- 3) Upprepa på andra tippskyddet

Sidoskydd (Fig. 14)

Sidoskydden förhindrar att kläder och lösa föremål trasslar in sig i hjulens ekrar, samt att smuts från hjulen kommer på kläderna. Sidoskydden har en mjuk överdel som viks ned vid belastning exempelvis vid förflyttningar till och från rullstolen. Du kan ha händerna på sidoskydden när du häver dig upp eller ned. För att ta bort sidoskyddet, till exempel vid transport, dra rakt upp så lossnar det ur sitt fäste.



Fig. 13



Fig. 14

TILLBEHÖR

Armstöd (Fig. 15)

Du kan justera armstöden i djupled och i höjded.

Justering av armstöd i djupled:

1. Tryck och håll in knappen på armstödetts insida (1).
2. Med knappen intryckt kan du skjuta armstödet framåt och bakåt.
3. Släpp knappen vid en av de fem olika positionerna.

Justering av armstöd i höjded:

1. Tryck och håll in knappen på armstödetts utsida (2).
2. Med knappen intryckt kan du skjuta armstödet uppåt och nedåt.
3. Släpp knappen vid en av de fyra olika positionerna.

För att ta bort armstödet, till exempel vid transport, dra rakt upp så lossnar det ur sitt fäste.

Körhandtag (Fig. 16)

Körhandtagen används av assistenten för att köra brukaren i rullstolen. Körhandtagen kan justeras i höjded samt fällas in.

Justering av körhandtag i höjded:

1. Dra ut spaken (2).
2. Körhandtaget kan nu skjutas uppåt och nedåt.
3. Fäll in spaken vid önskat läge.

Infällning av körhandtaget:

1. Tryck och håll in knappen på körhandtagets ovsida (1).
4. Med knappen intryckt kan du vrida undan körhandtaget.
5. Släpp knappen.



Fig. 15



Fig. 16

TILLBEHÖR

Höftbälte (Fig. 17)

Höftbälte från tredje part som uppfyller krav enligt MDR EU 2017/745 kan monteras med bibehållen CE-märkning. Montering sker genom att fästbanden dras runt ramrören alternativt användande av Pantheras bältesfästen. Tillåtna områden för infästning, se grönmarkeringar i Fig 19.

TRANSPORT

Panthera rekommenderar att brukare flyttar över till fordonets bilsäte med bälte. Detta är det säkraste sättet att färdas. Om man inte har möjlighet till detta och därför sitter i rullstolen under färd är det mycket viktigt att följa nedanstående anvisningar

För information om hur rullstolen ska spännas fast vid transport med brukaren kvar i rullstolen, se sidan 17.




Fig. 17



TRANSPORT

Demontering/ Montering av rullstol (Fig. 18,19 och 20)

Vid transport av rullstolen i till exempel bil kan du fälla fram ryggstödet och ta av drivhjulena och ta bort benstöden.

Nedfällning av ryggstöd, Fig. 18:

- 1) Ta loss eventuella sidoskydd och armstöd genom att dra dem rakt upp.
- 2) Ta bort eventuell sittdyna.
- 3) Dra i vajern (1) och fäll fram ryggstödet.

Demontering av drivhjul, Fig. 19:

- 1) Tryck in knappen till snabbkopplingen (1).
- 2) Dra hjulet rakt ut.

Montering av drivhjul, Fig. 19:

- 1) Tryck in knappen till snabbkopplingen (1).
- 2) För in hjulet på bakaxeln och tryck sedan in hjulet i botten.
- 3) Kontrollera att knappen (1) har hoppat ut, vilket betyder att snabbkopplingen är i låst läge.
- 4) Dra hjulet utåt för att kontrollera att det sitter fast.

Demontering av benstöd, Fig 20:

- 1) Tryck in knappen (1) och pressa samtidigt ner bestödet.
- 2) Vrid benstödet utåt (2).
- 3) Lyft benstödet rakt upp för att frigöra det (3).



Fig. 20



Fig. 18



Fig. 19

TRANSPORT

Rullstolens fastspänning i fordonet (Fig. 21 och 22)

Rullstolen ska alltid vara vänd i fordonets färdriktning när brukaren sitter i stolen under transport.

Undantaget är om transportfordonet är utrustad med en anordning utformad enligt Bussdirektiv 2001/85/EG, Bilaga VII, punkt 3.8.3. Då kan brukaren färdas utan fästanordning med rullstolen vänd med ryggen mot färdriktningen.

Rullstolen ska alltid fästas i fordonet i fyra punkter

Fastspänning av rullstol

- 1) Spänn remmar runt rören ovanför de två länkhjulen, se Fig. 21.
- 2) Fäst två remmar runt bakaxeln, se Fig. 22. **OBS!** Sätt inga metallkrokar direkt mot bakaxeln.
- 3) Dra rullstolen bakåt och dra åt de bakre remmarna ordentligt så att rullstolen fixeras och varken kan röra sig framåt eller bakåt.
- 4) Om rullstolen är utrustad med broms ska den bromsas.
- 5) Vi rekommenderar att även tippskydden fälls ut.
- 6) Kontrollera att alla remmar och spännen är ordentligt fastspända i profilskenan på golvet.
- 7) Kontrollera att alla remmar och bälten är riktigt åtdragna



Fig. 21



Fig. 22

TRANSPORT

Brukarens fastspänning (Fig. 23 och 24)

Om brukaren sitter kvar i rullstolen under transporten, rekommenderar vi att rullstolens rygg är i höjd med eller över brukarens skuldror.

Brukaren ska vara fastspänd i fordonet med ett 3-punktsbälte. Detta för att minimera risken för skador på huvud och bröstorg vid inbromsningar och en eventuell kollision.

Fordonets säkerhetsbälte **ska ligga mot kroppen**. Säkerhetsbältet får inte hållas undan från kroppen med någon del av rullstolen. Se Fig. 23 och Fig. 24.

Lösa tillbehör på stolen ska plockas bort, för att minska risken att brukaren eller medpassagerare skadas.




Fig. 23




Fig. 24

KROCKTEST

Panthera S3 Swing är krocktestad och godkänd

Panthera S3 Swing är krocktestad enligt ISO-7176-19:2008 och ISO-10542:2000 och är godkänd för användning vid transport i färdtjänstfordon för brukarvikt upp till 136kg. Krocktesten utfördes av SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut. Testdatum: 2015-10-29.

Följande material användes vid krocktesterna:

Fastspänningsanordning: HandiSecure HS01-A
Brukarbälte: HandiSecure HS01-A 3-punktsbälte, hög avlänkare
Testdocka: Hybrid III docka (vikt 76,3 kg)

För mer information om bälten och fastspänningsanordningar, kontakta tillverkaren Handicare.

Rullstolens utförande vid krocktestet

Chassi komplett, bredd 39, Rygg komplett, bredd 39, höjd 40, Fotplattor, bredd 39, Drivhjul std 24” med titandrivning, Hög broms, Tippsydd, Sidosydd med skärm, Dyna, bredd 39, 2,5 cm.

Rullstol i annan konfiguration än testutförandet kan inte garanteras uppfylla kraven för ISO-7176-19:2008 och ISO-10542:2000.

UNDERHÅLL

Din Panthera är byggd så att den är nära nog underhållsfri. Några få delar behöver du dock regelbundet se över. (Självklart måste du rengöra och se över stolen oftare om du använder den i mer extrema miljöer, exempelvis i sand och saltvatten)

Förvaring

Vid förvaring av din rullstol i 4 månader eller mer ska den placeras i ett torrt, varmt utrymme. Efter förvaring, kontrollera lufttryck i däcken och skicket på klädseln.

Löpande underhåll

För det löpande underhållet, behöver du följande:

- bilschampo eller liknande.
- avfettningsmedel (för avlägsnande av hårt sittande fett och smuts).
- universalolja, till exempel, CRC 5-56.

En gång i månaden skall du:

- Torka av stolens chassi med bilschampo eller diskmedel och fuktig trasa. Vid hård nedsmutsning kan avfettningsmedel användas. Smörj alla rörliga delar med 5-56, universalolja, efter tvätt.
- Rengöra vid framhulets infästning i gaffel (mellan hjul och gaffel). Här samlas ofta hår och damm med mera vilket medför att lagrena kan skadas. Lossa hjulbulten med insexnyckel 4mm och ta bort hjulet. Rengör sedan distanserna som sitter mellan hjul och gaffel och torka av hjulens lager utvändigt med en trasa. Droppa en droppe olja i varje lager.

Montera sedan detaljerna åter.

- Smörja axeln till drivhjulet. Tag av hjulet och fördela några droppar olja över axeln. Kör du i regn, sand, salt och slask eller sällan tar av hjulen bör du göra detta oftare..
- Pumpa däcken genom att skruva av locket från ventilen och därefter fylla med luft med lämplig ventiladapter, för korrekt däckstryck.(se Tekniska Fakta).
- Kontrollera alla skruvar och muttrar, dra åt dem vid behov.
- Kontrollera att stolen ej fått några skador. Om skada uppkommit, kontakta omedelbart oss på Panthera AB.

Två gånger om året skall du:

- Smörja rörliga delar på bromsen med några droppar olja.
- Smörja bussningen vid ryggstödet ledpunkt. Smörj bussningen med några droppar olja..
- Tvätta sittklädseln, rygglädseln och sitdynans överdrag i 60 °C maskintvätt vid behov.

Fäst ihop kardborren ,hane mot hona för att undvika att klädseln noppas av kardborren under tvätt.

Desinfektionsanvisning

För att rengöra rullstol i desinfektionssyfte gör enligt följande:

- Hela rullstolen torkas av med alkoholbaserat desinfektionsmedel med tensid.
- Rygglädsel och sits tvättas enligt instruktioner

Hjälp med service eller reparation

För hjälp med service eller reparation kontaktar du i första hand din Hjälpmedelscentral.

Du kan också kontakta oss på Panthera för hjälp och svar på frågor.

Instruktioner för rekonditionering kan laddas ner från www.panthera.se

Utbyte av slitagedelar (Fig. 25 och 26)

Slitagedelar som däck, slang och länkhjul kan beställas av Panthera och arbetet kan utföras hemma för den som har möjlighet. Kontakta annars Hjälmmedelscentral eller Panthera. www.panthera.se

För att byta dessa själv gör så här:

Byte av däck och slang: (Fig. 25)

- 1) Beställ delar i rätt dimension av Panthera.
- 2) Demontera drivhjulet genom att trycka in knappen till snabbkopplingen och dra hjulet rakt ut.
- 3) Demontera däck och slang med lämpliga verktyg. Metoden är detsamma som för att byta däck och slang på ett cykelhjul.
- 4) Montera slang och däck försiktigt så att inte det går hål på slangen. Pumpa däck.
- 5) Montera tillbaka hjulet på rullstolen och var noga med att knappen till snabbkopplingsnavet hoppar ut så att hjulet låser fast i navet. Provdra i hjulet utåt för att kontrollera att det sitter fast. Snurra på hjulet och se att däckets är rätt monterat och att hjulet är helt runt.

Byte av länkhjul: (Fig. 26)

- 1) Beställ delar i rätt dimension av Panthera.
- 2) Demontera länkhjulet med insexnyckel 4 mm. Observera hur länkhjulets bussningar är monterade, de finns en höger (1) och en vänster (2) variant.
- 3) Vid montering av det nya länkhjulet så håll fast de båda bussningarna med tummen och pekfingeret och skjut sedan in länkhjulet i spåren på gaffeln.
Vid återmontering av länkhjul efter rengöring eller service ska alltid bulten kontrolleras att den har gänglåsning kvar (blå, röd eller grön färg) på gängan, vilket indikerar tillräcklig gänglåsning. Saknas gänglåsning så ska ny bult beställas alternativt lätt gänglåsning appliceras.
- 4) Drag åt ordentligt med insexnyckel 4 mm. Kontrollera att det snurrar lätt.



Fig. 25



Fig. 26

GARANTI OCH LIVSLÄNGD

Livslängden: på en Panthera beror på hur hårt slitaget den utsätts för och hur pass noggrann man är med stolens underhåll

När rullstolen är uttjänt ska den lämnas till Hjälpmedelscentral eller Panthera AB för återvinning.

Garanti

Panthera AB lämnar 5 års fabriksgaranti på rullstolens chassi och 12 månader på övriga detaljer, undantaget slitagedelar.

- Garantin gäller för fel i produkten som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.
- Garantin gäller INTE för fel som orsakas av normal förslitning, bristfälligt underhåll, handhavandefel, felaktig förvaring, oriktig montering från köparens sida, ändringar och användande av produkter från annan leverantör utan Panthera AB:s skriftliga medgivande, eller försämring orsakad av reparationer genomförda genom köparens försorg.

Återanvändning

Panthera S3 Swing är lämplig att återanvändas. Innan rullstolen återanvänds ska den rengöras och desinficeras samt skickas till auktoriserad återförsäljare för inspektion.

MÄRKNING (Fig. 27 och 28)

Rullstolens märkning finns framtill på chassits undersida.

Se sid 3 för förklaring av symboler.



Fig. 27




Fig. 28

TEKNISKA FAKTA

S3 SWING					
Sittbredd (cm)	36	39	42	45	50
Total bredd	57	60	63	66	51
Total längd	93	93	93	93	93
Total höjd	64-84	64-84	64-84	64-84	64-84
Sits					
Sits vinkel	4°	4°	4°	4°	4°
Sits höjd bak	43	43	43	43	43
Sits höjd fram	45	45	45	45	45
Sits djup	40	40	40	40	40
Rygg					
Rygg höjd	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Ryggvinkel bakåt-framåt	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°
Drivhjul diameter	24"	24"	24"	24"	24"
Drivring diameter	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm
Drivhjul cambervinkel	2,2°	2,2°	2,2°	2,2°	2,2°
Länkhjul diameter	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Fotstöd till sits - mått	38-46 cm	38-46 cm	38-46 cm	38-46 cm	38-46 cm
Transportmått					
Bredd	49	52	55	58	63
Längd	78	78	78	78	78
Höjd	50	50	50	50	50
Max. lutning med broms	5°	5°	5°	5°	5°
Vikter					
Total (g) *	9400	9500	9600	9900	10300
Transport	4600	4700	4800	4900	5500
Brukarvikt (kg)	100	100	100	150***	150***
Min. vändutrymme (cm)	90	90	90	90	90
Lufttryck i däck (bar / kPa)	8 / 800	8 / 800	8 / 800	8 / 800	8 / 800
Material: chassi / rygg	Krommolybdenrör				
Material: klädsel	Polyuretanöverdragen polyester				
Klädsel och dyna är brandtestade enligt:	ISO 7176-16				
Rullstolsklass	B; inomhus / utomhus				
* Vikter är uppmätta med broms monterad.					
** Vid sittbredd 50 cm överstiger stolens totala bredd rekommenderad mått enligt standarden. Beakta detta vid utrymningsvägar.					
*** Godkänd för 136kg brukarvikt vid krocktest ISO 7176-19;2001					

TEKNISKA FAKTA

S3 SWING KORT

Sittbredd (cm)	33	36	39		
Total bredd	54	57	60		
Total längd	88	88	88		
Total höjd	64-84	64-84	64-84		
Sits					
Sits vinkel	4°	4°	4°		
Sits höjd bak	43	43	43		
Sits höjd fram	45	45	45		
Sits djup	35	35	35		
Rygg					
Rygghöjd	20-45	20-45	20-45		
Ryggvinkel bakåt-framåt	13,3(-12)°	13,3(-12)°	13,3(-12)°		
Drivhjul diameter	24"	24"	24"		
Drivring diameter	555 mm	555 mm	555 mm		
Drivhjul cambervinkel	2,2°	2,2°	2,2°		
Länkhjul diameter	120 mm	120 mm	120 mm		
Fotstöd tiill sits - mått	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm		
Transportmått					
Bredd	46	49	52		
Längd	73	73	73		
Höjd	44	44	44		
Vikter					
Max. lutning med broms	5°	5°	5°		
Total (g) *	9128	9216	9304		
Transport	4280	4368	4456		
Brukarvikt (kg)	100	100	100		
Min. vändutrymme (cm)	85	85	85		
Lufftryck i däck (bar / kPa)	8 / 800	8 / 800	8 / 800		
Material: chassi / rygg	Krommolybdenrör				
Material: klädsel	Polyuretanöverdragen polyester				
Klädsel och dyna är brandtestade enligt:	ISO 7176-16				
Rullstolsklass	B; inomhus / utomhus				

* Vikter är uppmätta med broms monterad

TEKNISKA FAKTA

S3 SWING LÅG 0°					
Sittbredd (cm)	36	39	42	45	50
Total bredd	57	60	63	66	51
Total längd	93	93	93	93	93
Total höjd	61,5-81,5	61,5-81,5	61,5-81,5	61,5-81,5	61,5-81,5
Sits					
Sits vinkel	0°	0°	0°	0°	0°
Sits höjd bak	39	39	39	39	39
Sits höjd fram	39	39	39	39	39
Sits djup	35,37.5,40	35,37.5,40	35,37.5,40	35,37.5,40	35,37.5,40
Rygg					
Rygg höjd	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Ryggvinkel bakåt-framåt	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°
Drivhjul diameter	24"	24"	24"	24"	24"
Drivring diameter	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm
Drivhjul cambervinkel	2,2°	2,2°	2,2°	2,2°	2,2°
Länkhjul diameter	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Fotstöd tiill sits - mått	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm
Transportmått					
Bredd	49	52	55	58	63
Längd	68	68	68	68	68
Höjd	50	50	50	50	50
Max. lutning med broms	5°	5°	5°	5°	5°
Vikter					
Total (g) *	9370	9470	9570	9770	10170
Transport	4570	4670	4770	5070	5470
Brukarvikt (kg)	100	100	100	150***	150***
Min. vändutrymme (cm)	90	90	90	90	90
Lufttryck i däck (bar / kPa)	8 / 800	8 / 800	8 / 800	8 / 800	8 / 800
Material: chassi / rygg	Krommolybdenrör				
Material: klädsel	Polyuretanöverdragen polyester				
Klädsel och dyna är brandtestade enligt:	ISO 7176-16				
Rullstolsklass	B; inomhus / utomhus				
* Vikter är uppmätta med broms monterad.					
** Vid sittbredd 50 cm överstiger stolens totala bredd rekommenderad mått enligt standarden. Beakta detta vid utrymningsvägar.					
*** Godkänd för 136kg brukarvikt vid krocktest ISO 7176-19;2001					

TEKNISKA FAKTA

S3 SWING FÖRLÄNGD 25					
Sittbredd (cm)	36	39	42	45	50
Total bredd	57	60	63	66	51
Total längd	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5
Total höjd	64-84	64-84	64-84	64-84	64-84
Sits					
Sits vinkel	4°	4°	4°	4°	4°
Sits höjd bak	43	43	43	43	43
Sits höjd fram	45	45	45	45	45
Sits djup	35-42,5	35-42,5	35-42,5	35-42,5	35-42,5
Rygg					
Rygghöjd	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Ryggvinkel bakåt-framåt	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°
Drivhjul diameter	24"	24"	24"	24"	24"
Drivring diameter	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm
Drivhjul cambervinkel	2,2°	2,2°	2,2°	2,2°	2,2°
Länkhjul diameter	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Fotstöd tiill sits - mått	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm
Transportmått					
Bredd	49	52	55	58	63
Längd	68	68	68	68	68
Höjd	50	50	50	50	50
Max. lutning med broms	5°	5°	5°	5°	5°
Vikter					
Total (g) *	9370	9470	9570	9870	10270
Transport	4570	4670	4770	4970	5470
Brukarvikt (kg)	100	100	100	150***	150***
Min. vändutrymme (cm)	90	90	90	90	90
Lufttryck i däck (bar / kPa)	8 / 800	8 / 800	8 / 800	8 / 800	8 / 800
Material: chassi / rygg	Krommolybdenrör				
Material: klädsel	Polyuretanöverdragen polyester				
Klädsel och dyna är brandtestade enligt:	ISO 7176-16				
Rullstolsklass	B; inomhus / utomhus				
* Vikter är uppmätta med broms monterad.					
** Vid sittbredd 50 cm överstiger stolens totala bredd rekommenderad mått enligt standarden. Beakta detta vid utrymningsvägar.					
*** Godkänd för 136kg brukarvikt vid krocktest ISO 7176-19;2001					

TEKNISKA FAKTA

S3 SWING LÅNG					
Sittbredd (cm)	36	39	42	45	50
Total bredd	57	60	63	66	51
Total längd	98	98	98	98	98
Total höjd	64-84	64-84	64-84	64-84	64-84
Sits					
Sits vinkel	4°	4°	4°	4°	4°
Sits höjd bak	43	43	43	43	43
Sits höjd fram	45	45	45	45	45
Sits djup	37,5-45	37,5-45	37,5-45	37,5-45	37,5-45
Rygg					
Rygghöjd	20-45	20-45	20-45	20-45	20-45
Ryggvinkel bakåt-framåt	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°	13,3-(-12)°
Drivhjul diameter	24"	24"	24"	24"	24"
Drivring diameter	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm	555 mm
Drivhjul cambervinkel	2,2°	2,2°	2,2°	2,2°	2,2°
Länkhjul diameter	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm	120 mm
Fotstöd till sits - mått	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm	40-48 cm
Transportmått					
Bredd	49	52	55	58	63
Längd	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
Höjd	50	50	50	50	50
Max. lutning med broms	5°	5°	5°	5°	5°
Vikter					
Total (g) *	9670	9770	9870	10070	10470
Transport	4870	4970	5070	5270	5670
Brukarvikt (kg)	100	100	100	150***	150***
Min. vändutrymme (cm)	90	90	90	90	90
Luftryck i däck (bar / kPa)	8 / 800	8 / 800	8 / 800	8 / 800	8 / 800
Material: chassi / rygg	Krommolybdenrör				
Material: klädsel	Polyuretanöverdragen polyester				
Klädsel och dyna är brandtestade enligt:	ISO 7176-16				
Rullstolsklass	B; inomhus / utomhus				

* Vikter är uppmätta med broms monterad.

** Vid sittbredd 50 cm överstiger stolens totala bredd rekommenderad mått enligt standarden. Beakta detta vid utrymningsvägar.

*** Godkänd för 136kg brukarvikt vid krocktest ISO 7176-19:2001

panthera®

ocant